

合水县发展和改革局文件

合发改审〔2024〕9号

签发人：万昊

合水县发展和改革局 关于《合水县固城川产业供水管线改迁项目 可行性研究报告》的批复

合水县水务局：

你局《关于上报〈合水县固城川产业供水管线改迁项目可行性研究报告〉的报告》（合水务发〔2024〕1号）已收悉。根据项目管理相关规定，经我局委托甘肃嘉通工程有限公司组织专家，对甘肃河川土木水利设计有限公司有限公司编制的《合水县固城川产业供水管线改迁项目可行性研究报告》进行评审，编制单位根据评审意见对该可行性研究报告进行了修改和完善，依据甘肃嘉通工程有限公司评估报告（甘嘉评〔2024〕1号），经研究，同意该项目可行性研究报告，现批复如下：

一、建设项目的必要性

本项目的实施将显著改善周围群众的生存条件,可提高群众的生活质量和健康水平,使群众节省取水时间,更多地参与农业生产,增加收入,为改善生活条件奠定经济基础,改变落后面貌,促进农村精神文明建设,而且将会极大的解放生产力,促进和带动农村经济较快发展。同时对社会稳定,密切党群关系和巩固民族团结也具有重大意义,是一项切实的爱民、富民措施,社会效益明显。该本项目建设是十分必要的。

二、项目法人和代码

(一) 项目法人: 合水县水务局

(二) 项目代码: 2402-621024-04-01-739442

三、建设地址

固城镇固城村、高台村、王昌寺村、董家寺村; 吉岷镇九顷湾、丑家川村

四、主要建设内容及规模

计划铺设各类 100 级 PE 供水管道 34.014km, 其中: DN160PE (1.0 MPa) 6934m, DN140PE 管 (1.25 MPa) 4093m, DN125PE 管 (1.6 MPa) 1236m, DN125PE 管 (1.0 MPa) 4890m, 铺设 DN110PE 管 (1.6 MPa) 160m, DN63PE 管 (1.6 MPa) 2300m, DN50PE 管 (1.6 MPa) 9444m, DN40PE (1.6 MPa) 4957m, 非开挖水平定向钻施工 18266m; 新建闸阀井 34 座; 硬化路面砼拆除及恢复 464.4m²; 清

水池保温层开孔 1 处。

五、项目估算总投资及资金来源

项目估算总投资 556.25 万元，其中：其中建筑工程费用 426.39 万元，金属结构及安装费用 9.52 万元，临时工程费用 20.62 万元，独立费用 39.86 万元，预备费用 49.64 万元，环境保护费用 6.18 万元，水土保持费用 4.04 万元。资金来源为 2024 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金 442 万元，其他资金县财政配套。

六、项目节能

在项目设计及建设过程中将严格按照中华人民共和国国家标准 GB50189-2019 公共建筑节能设计标准执行，优化和完善节能措施。

七、经济效益及社会效益

该项目建成后，可解决固城川产业供水及群众生活用水间断问题，提高种养殖产业供水保障程度，提高区域经济社会发展水平及群众经济收入水平。

八、文件有效期

本批复文件是确定建设项目的依据，自印发之日起，有效期 2 年。

九、其他需要明确的事项

接批文后，请按照批复内容和要求抓紧开展项目初步设计等前期工作，在设计初级阶段，要严格控制项目建设规模和投资，认真研究专家论证组在评审报告中提出的问题和意见，进一步优

化工程总体方案和建筑、结构等设计，确保满足功能需求。项目实施过程中，要严格按照国家和我省相关规定，加强项目管理，积极落实建设条件及建设资金，严格履行建设程序，落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制，强化施工保护措施，确保工程质量和安全，早日建成发挥效益。同时，及时登录甘肃省投资在线平台报送项目进展情况。

附：合水县固城川产业供水管线改迁项目招标表



合水县发展和改革局

2024年2月20日印发

(共印 10 份)

合水县固城川产业供水管线改迁项目招标表

项目	招标范围		招标组织形式		招标方式		备注
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘 察							
设 计							
建筑工程	√			√	√		
工程监理							
重要材料	√			√	√		
审批部门意见说明： 本工程设计、建安、监理、主要设备及重要材料等单位的选择，必须委托具有相应资质的招标代理机构进行公开招标。							