



检 验 报 告

合供水 检字第 2020 0902 号

第 1 页 共 4 页

样品名称 出厂水

受检单位 合水县水质监测中心

检验类别 自检

合水县水质检测中心



扫描全能王 创建

检验报告单说明

第 2 页 共 4 页

- 一、 自检检验，系本单位化验室采样化验。
- 二、 微生物检验结果不做复检。
- 三、 本报告检验结果仅对被测样品负责。
- 四、 报告不得以任何方式复制及制作广告宣传，检验结果加盖公章确认。
- 五、 报告无“检验报告专用章”、无骑缝章无效、无批准人签字无效。
- 六、 报告涂改无效。

地 址：合水县新民东路 005 号

电 话：0934-5522001

传 真：0934-5522001

邮政编码：745400



扫描全能王 创建

合水县水质监测中心检验报告

样品编号: 合供水检字(2020)第 0902 号

第 3 页 共 4 页

样品名称	出厂水	检验类别	自检
生产单位	无	商 标	—
采样地点	合水县固城水厂净化车间	规 格	2500ml/壶 500ml/瓶
批 号	无	样品数量	3000ml
保存条件	常温	样品形状	液态
保质/存期	—	检验日期	2020/09/07
收样日期	2020/09/07	检验完成日期	2020/09/09
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH 值、总硬度等二十四个项目		
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)		

检验结果

序号	检验项目	检验结果	标准要求
1	色度(铂钴色度单位)	7	≤15
2	浑浊度(NTU)	0.41	≤1
3	臭和味	无	无异臭、异味
4	肉眼可见物	无	无
5	PH	7.5	6.5-8.5
6	硫酸盐(mg/L)	50	≤250
7	铁(mg/L)	0.00	≤0.3
8	锰(mg/L)	0.01	≤0.1
9	总硬度(mg/L)	320.6	≤450
10	氯化物(mg/L)	18.2	≤250
11	硝酸盐(mg/L)	6.8	≤10
12	氨氮(mg/L)	0.39	≤0.5
13	铝(mg/L)	0.001	≤0.2
14	耗氧量(mg/L)	2.5	≤3
15	溶解性总固体(mg/L)	291	≤1000
16	氰化物(mg/L)	0.001	≤0.05

检 验 人: 岳花玲

复 核 人: 赵华

批 准 人:

批准日期: 2020.9.11



扫描全能王 创建

合水县水质监测中心检验报告

样品编号: 合供水检字(2020)第0902号

第4页 共4页

检验结果

序号	检验项目	检验结果	标准要求
17	氟化物 (mg/L)	0.14	≤1.0
18	细菌总数 (cfu/100mL)	64	≤100
19	总大肠菌群(mpn/100mL)	0	不得检出
20	亚硝酸盐 (mg/L)	0.001	≤1
21	铜 (mg/L)	0.06	1.0
22	硫化物 (mg/L)	0.01	0.02
23	二氧化氯	0.21	0.1-0.8
24	亚氯酸盐	0.00	≤0.7

检验人: 岳花玲

复核人: 赵华

批准人: 马明

批准日期: 2020.9.11



扫描全能王 创建