



检 验 报 告

合供水 自检字第 2021 0202 号

第 1 页 共 4 页

样品名称 末梢水

受检单位 合水县水质监测中心

检验类别 自检

合水县水质检测中心



扫描全能王 创建

检验报告单说明

第 2 页 共 4 页

- 一、 自检检验，系本单位化验室采样化验。
- 二、 微生物检验结果不做复检。
- 三、 本报告检验结果仅对被测样品负责。
- 四、 报告不得以任何方式复制及制作广告宣传，检验结果加盖公章确认。
- 五、 报告无“检验报告专用章”、无骑缝章无效、无批准人签字无效。
- 六、 报告涂改无效。

地 址：合水县新民东路 005 号

电 话：0934-5522001

传 真：0934-5522001

邮政编码：745400



扫描全能王 创建

合水县水质监测中心检验报告

样品编号: 合供水自检字(2021)第0202号

第3页 共4页

样品名称	末梢水	检验类别	自检
生产单位	无	商 标	—
采样地点	合水县水质监测中心化验室龙头	规 格	2500ml/壶 500ml/瓶
批 号	无	样品数量	3000ml
保存条件	常温	样品形状	液态
保质/存期	—	检验日期	2021/02/07
收样日期	2021/02/07	检验完成日期	2021/02/09
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、总硬度等二十五个项目		
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)		

检验结果

序号	检验项目	检验结果	标准要求
1	色度(铂钴色度单位)	0	≤15
2	浑浊度(NTU)	0.82	≤1
3	臭和味	无	无异臭、异味
4	肉眼可见物	无	无
5	PH	7.8	6.5-8.5
6	硫酸盐(mg/L)	50	≤250
7	铁(mg/L)	0.01	≤0.3
8	锰(mg/L)	0.01	≤0.1
9	总硬度(mg/L)	294.7	≤450
10	氯化物(mg/L)	15.2	≤250
11	硝酸盐(mg/L)	4.5	≤10
12	氨氮(mg/L)	0.19	≤0.5
13	铝(mg/L)	0.000	≤0.2
14	耗氧量(mg/L)	1.4	≤3
15	溶解性总固体(mg/L)	346	≤1000
16	氰化物(mg/L)	0.001	≤0.05

检验人: 赵平

复核人: 柳珍

批准人: 王明

批准日期: 2021. 2.9



扫描全能王 创建

合水县水质监测中心检验报告

样品编号：合供水自检字（2021）第 0202 号

第 4 页 共 4 页

检验结果

序号	检验项目	检验结果	标准要求
17	氟化物 (mg/L)	0.15	≤1.0
18	细菌总数 (cfu/100mL)	73	≤100
19	总大肠菌群(mpn/100mL)	0	不得检出
20	亚硝酸盐 (mg/L)	0.001	≤1.0
21	铜 (mg/L)	0.00	≤1.0
22	硫化物 (mg/L)	0.01	≤0.02
23	二氧化氯	0.05	≥0.02
24	亚氯酸盐	0.00	≤0.7
25	六价铬 (mg/L)	0.002	≤0.05

检验人：赵华

复核人：杨珍

批准人：

批准日期：2021-2-9



扫描全能王 创建