

合水县水务局

合水县 2024 年小型水库维修养护项目

自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

合水县水务局以合水务发〔2024〕54号文件批复建设，批复建设内容有：铺设各类供水管道 10.631km，其中：新村水库维修管理房屋面，启闭机维护，安装铁艺大门 1 套，架设高压线路 20m，低压线路 50m，避雷器 1 套；孔家沟水库架设低压线路 2km，新建管理房 1 间，更换闸板止水；香水水库启闭机维护，所有水库清除杂草树木填鼠洞。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价对象及范围

评价对象：农村供水主体。

评价范围：供水维修保障能力

（二）评价时间

项目结束后即开始绩效自评。

（三）评价方式

项目验收采取内业资料查阅和实地丈量核查相结合的方式，主要对合水县 2024 年小型水库维修养护项目的具体施工情况进行验收。将实施效果与绩效目标进行比拟综合分析绩效目标实现程度，根据评价指标体系进行打分。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

甘财农〔2023〕132 号文件下达我县 2024 年中央财政水利发展资金 30 万元，资金已全部到位。

资金下达后，合水县水利建设管理站签订了合水县 2024 年小型水库维修养护项目合同要求乙方：1. 按照甲方制定的实施方案要求，严把项目建设质量，确保资金投入到位、各项建设内容建设到位。2. 在项目实施过程中，集中对施工人员进行安全生产培训，提高安全防范意识，排查安全隐患，不发生安全事故，确保项目顺利实施。甲方具体负责协调、指导、监督项目实施工作，确保项目建设各项任务目标落到实处。项目验收后，达到项目建设标准要求，符合项目建设设计方案，全面完成项目建设任务，将拨付全部项目资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析

合水县 2024 年小型水库维修养护项目总体绩效目标设定为：新村水库：1、管理房屋面维修：（1）屋脊砖砌体拆除 15.80m³、树脂瓦屋面（含钢结构）204 m²；（2）1: 2: 4 水泥沥青砂浆灌缝，坝顶安装铁艺大门 1 套，维修管理房屋面 204m²，安装低碳钢丝围栏 60m；在孔家沟水库新建管理房 2 间（35.84m²），卧管进口安装 Dg500 无缝钢管（厚 8mm）1.5m，DN300 钢闸阀（1.6MPa）1

套，闸门更换橡胶止水带 12m，维修启闭机 1 台，购买 30KW 发电机组（含拖车、静音箱、电瓶）1 套，架设低压线路 0.26km，安装视频监控系统 1 套；在物资储备库安装铁艺围墙 30m。新村、孔家沟、曹家寺、王家河、香水等五座水库坝坡及县川河护岸进行害堤动物防治。水库杂草树木清理 6500m²，开挖土方 442.27m³，土方外运(3km)132.68m³，原土翻夯 353.82m³，夯填土方 88.45m³；护岸杂草树木清理 900m²，开挖土方 1012.86m³，土方外运(3km)303.86m³，原土翻夯 810.29m³，夯填土方 202.57m³。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标:（1）数量指标。维修管理房屋面 1 座、启闭机维护 1 套、新建管理房 2 间。（2）质量目标。在建设过程中严格执行“项目法人责任制、招标投标制、建设监理制及合同管理制”管理，由合水县水利工程质量与安全管理监督站负责质量监督管理，目前，各单位工程建设均符合设计要求，质量安全管理体系统健全，工程形象较好，达到“合格”标准。（3）时效目标。按时完成了全部维护任务。（4）成本目标。根据项目计划和项目决算对比，计划成本与实际成本持平。

2、效益指标:（1）经济效益。提高了农村供水保障程度。（2）社会效益。受益水库个数 5 个。（3）可持续影响指标。工程设计使用年限大于 15 年。

3、满意度指标:通过组织开展群众满意度调查，受益群众对项目建设比较满意，共发放调查问卷 10 份，回收问卷 10 份，总体满意度达到 100%。

四、偏离目标的原因和下一步打算

通过绩效自评，该项目未偏离目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，总结了经验。在今后的项目措施设施设备维修养护中应用此次绩效自评成果。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

项目绩效自评表

