

中共合水县委农村工作领导小组办公室文件

合农领办发〔2024〕18号

关于对西华池镇污水处理站提升改造项目等5个项目实施方案的批复

合水县住房和城乡建设局：

你单位上报的《关于上报西华池镇污水处理站提升改造项目实施方案的报告》（合建发〔2024〕172号）、《关于上报何家畔镇污水处理站提升改造项目实施方案的报告》（合建发〔2024〕173号）、《关于上报板桥镇污水处理站提升改造项目实施方案的报告》（合建发〔2024〕174号）、《关于上报老城镇污水处理站提升改造项目实施方案的报告》（合建发〔2024〕175号）、《关于上报蒿咀铺乡、太白镇连家砭村、太白镇、固城镇污水处理站维修项

目实施方案的报告》（合建发〔2024〕176号）已收悉。经审核，认为5个项目实施方案符合国家及省上有关实施方案编制规定及各级各类帮扶项目资金管理办法要求，原则同意项目实施方案，现予以批复（批复内容详见附件）。

中共合水县委农村工作领导小组办公室

2024年8月16日



附件 1:

关于西华池镇污水处理站提升改造项目实施方案的批复

一、项目名称

西华池镇污水处理站提升改造项目

二、项目建设地点

西华池镇

三、建设规模及内容

改造内容包括：预处理和生化处理单元污泥提升泵 2 台、初沉池提升泵 4 台、人工格栅 2 台、调节池提升泵 4 台、桨式搅拌机 14 台、中间水池提升泵 4 台、污泥回流泵 5 台，污泥排泥泵 7 台，水解填料和盘式曝气器若干，并对现状罐体进行清淤后配套更换管道及阀门附件；新增碳源投加系统、砂滤罐系统和除磷投加系统各 2 套，配套新增自控仪表。

四、项目投资及资金来源

该项目预计总投资 286.35 万元，投资资金从县级财政衔接资金中安排 260 万元，其余资金由你局自筹。

五、建设时限及进度安排

2024 年 9 月-2024 年 12 月，按时要求完成项目建设任务，并按合同要求及时拨付资金。

六、项目建设要求

接文后，请你单位严格按照项目实施方案，依据财政衔接资金管理办法，落实项目法人制、招投标制、监理制、合同制等管理要求，加快项目建设进度，加强项目资金监管，确保按时高质量完成项目建设任务。项目建成后，要及时对项目形成的资产进行确权移交登记，确保充分发挥资金效益。

附件 2:

关于何家畔镇污水处理站提升改造项目 实施方案的批复

一、项目名称

何家畔镇污水处理站提升改造项目

二、项目建设地点

何家畔镇

三、建设规模及内容

改造内容包括：预处理和生化处理单元污泥提升泵 2 台、初沉池提升泵 4 台、人工格栅 2 台、调节池提升泵 2 台、桨式搅拌机 7 台、中间水池提升泵 2 台、污泥回流泵 2 台，水解填料和盘式曝气器若干，并对现状罐体进行清淤后配套更换管道及阀门附件；新增碳源投加系统、砂滤罐系统和除磷投加系统各 1 套，配套新增自控仪表内容，增设 15 m² 在线监测及值班彩钢间。

四、项目投资及资金来源

该项目预计总投资 127.69 万元，投资资金从县级财政衔接资金中安排 115 万元，其余资金由你局自筹。

五、建设时限及进度安排

2024 年 9 月-2024 年 12 月，按时要求完成项目建设任务，

并按合同要求及时拨付资金。

六、项目建设要求

接文后，请你单位严格按照项目实施方案，依据财政衔接资金管理办法，落实项目法人制、招投标制、监理制、合同制等管理要求，加快项目建设进度，加强项目资金监管，确保按时高质量完成项目建设任务。项目建成后，要及时对项目形成的资产进行确权移交登记，确保充分发挥资金效益。

附件 3:

关于板桥镇污水处理站提升改造项目 实施方案的批复

一、项目名称

板桥镇污水处理站提升改造项目

二、项目建设地点

板桥镇污水处理站内

三、建设规模及内容

改造内容包括：预处理和生化处理单元污泥提升泵 2 台、初沉池提升泵 4 台、人工格栅 2 台、调节池提升泵 2 台、桨式搅拌机 7 台、中间水池提升泵 2 台、污泥回流泵 2 台，水解填料和盘式曝气器若干，并对现状罐体进行清淤后配套更换管道及阀门附件；新增碳源投加系统、砂滤罐系统和除磷投加系统各 1 套，配套新增自控仪表内容，增设 15 m²在线监测及值班彩钢间。

四、项目投资及资金来源

该项目预计总投资 127.02 万元，投资资金从县级财政衔接资金中安排 115 万元，其余资金由你局自筹。

五、建设时限及进度安排

2024 年 9 月-2024 年 12 月，按时要求完成项目建设任务，

并按合同要求及时拨付资金。

六、项目建设要求

接文后，请你单位严格按照项目实施方案，依据财政衔接资金管理办法，落实项目法人制、招投标制、监理制、合同制等管理要求，加快项目建设进度，加强项目资金监管，确保按时高质量完成项目建设任务。项目建成后，要及时对项目形成的资产进行确权移交登记，确保充分发挥资金效益。

附件 4:

关于老城镇污水处理站提升改造项目 实施方案的批复

一、项目名称

老城镇污水处理站提升改造项目

二、项目建设地点

老城镇

三、建设规模及内容

改造内容包括：预处理和生化处理单元污泥提升泵 2 台、初沉池提升泵 4 台、人工格栅 2 台、调节池提升泵 2 台、桨式搅拌机 7 台、中间水池提升泵 2 台、污泥回流泵 2 台，水解填料和盘式曝气器若干，并对现状罐体进行清淤后配套更换管道及阀门附件；新增碳源投加系统、砂滤罐系统和除磷投加系统各 1 套，配套新增自控仪表内容，增设 15 m² 在线监测及值班彩钢间。

四、项目投资及资金来源

该项目预计总投资 137.02 万元，投资资金从县级财政衔接资金中安排 125 万元，其余资金由你局自筹。

五、建设时限及进度安排

2024 年 9 月-2024 年 12 月，按时要求完成项目建设任务，

并按合同要求及时拨付资金。

六、项目建设要求

接文后，请你单位严格按照项目实施方案，依据财政衔接资金管理办法，落实项目法人制、招投标制、监理制、合同制等管理要求，加快项目建设进度，加强项目资金监管，确保按时高质量完成项目建设任务。项目建成后，要及时对项目形成的资产进行确权移交登记，确保充分发挥资金效益。

附件 5:

关于蒿咀铺乡、太白镇连家砭村、太白镇、固城镇污水处理站维修项目实施方案的批复

一、项目名称

蒿咀铺乡、太白镇连家砭村、太白镇、固城镇污水处理站维修项目

二、项目建设地点

蒿咀铺乡、太白镇连家砭村、太白镇、固城镇

三、建设规模及内容

维修内容包括：太白镇太白村污水处理站桨式搅拌机 2 台、中间水池提升泵 1 台、混合液回流泵 3 台，污泥排泥泵 2 台，水解填料和盘式曝气器若干，并对现状罐体进行清淤后配套更换管道及阀门附件；新增砂滤罐系统 1 套，新增 15 m²彩钢房值班室一座；蒿咀铺乡、固城镇、太白镇连家砭村分别维修更换混合液提升泵 3 台，新增砂滤罐系统 1 套，并对现状罐体进行清淤后配套更换曝气系统，新增 15 m²彩钢房值班室各一座。

四、项目投资及资金来源

该项目预计总投资 76.74 万元，投资资金从县级财政衔接资金中安排 70 万元，其余资金由你局自筹。

五、建设时限及进度安排

2024年9月-2024年12月，按时要求完成项目建设任务，并按合同要求及时拨付资金。

六、项目建设要求

接文后，请你单位严格按照项目实施方案，依据财政衔接资金管理办法，落实项目法人制、招投标制、监理制、合同制等管理要求，加快项目建设进度，加强项目资金监管，确保按时高质量完成项目建设任务。项目建成后，要及时对项目形成的资产进行确权移交登记，确保充分发挥资金效益。